

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 5015592
Обратка: ВПС SN 5015593

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 29661r
КТСП-Н SN 29661x

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

| Дата | t1 | t2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.03.2026 | 62.40 | 47.00 | 161.56 | 163.74 | 5.00 | 5.00 | 2.493 | 5.00 | 24.0 | |
| 02.03.2026 | 61.00 | 46.30 | 161.72 | 163.86 | 5.00 | 5.00 | 2.369 | 5.00 | 24.0 | |
| 03.03.2026 | 64.00 | 47.90 | 161.53 | 163.73 | 5.00 | 5.00 | 2.588 | 5.00 | 24.0 | |
| 04.03.2026 | 65.70 | 48.70 | 161.46 | 163.72 | 5.00 | 5.00 | 2.749 | 5.00 | 24.0 | |
| 05.03.2026 | 67.90 | 50.10 | 161.26 | 163.51 | 5.00 | 5.00 | 2.872 | 5.00 | 24.0 | |
| 06.03.2026 | 67.70 | 49.90 | 161.19 | 163.48 | 5.00 | 5.00 | 2.860 | 5.00 | 24.0 | |
| 07.03.2026 | 66.10 | 49.20 | 161.24 | 163.48 | 5.00 | 5.00 | 2.715 | 5.00 | 24.0 | |
| 08.03.2026 | 65.90 | 49.00 | 161.28 | 163.55 | 5.00 | 5.00 | 2.714 | 5.00 | 24.0 | |
| 09.03.2026 | 70.10 | 50.70 | 160.99 | 163.35 | 5.00 | 5.00 | 3.104 | 5.00 | 24.0 | |
| 10.03.2026 | 70.70 | 51.30 | 160.95 | 163.33 | 5.00 | 5.00 | 3.124 | 5.00 | 24.0 | |
| 11.03.2026 | 60.60 | 45.80 | 161.67 | 163.74 | 5.00 | 5.00 | 2.386 | 5.00 | 24.0 | |
| 12.03.2026 | 50.80 | 40.40 | 162.26 | 163.97 | 5.00 | 5.00 | 1.693 | 5.00 | 24.0 | |
| 13.03.2026 | 49.20 | 39.50 | 162.34 | 164.03 | 5.00 | 5.00 | 1.569 | 5.00 | 24.0 | |
| 14.03.2026 | 48.00 | 39.00 | 162.36 | 164.07 | 5.00 | 5.00 | 1.449 | 5.00 | 24.0 | |
| 15.03.2026 | 47.70 | 39.00 | 162.37 | 163.99 | 5.00 | 5.00 | 1.419 | 5.00 | 24.0 | |
| 16.03.2026 | 48.20 | 39.30 | 162.34 | 163.99 | 5.00 | 5.00 | 1.426 | 5.00 | 24.0 | |
| 17.03.2026 | 48.20 | 39.30 | 162.62 | 164.26 | 5.00 | 5.00 | 1.450 | 5.00 | 24.0 | |
| 18.03.2026 | 48.50 | 39.60 | 166.42 | 168.11 | 5.00 | 5.00 | 1.469 | 5.00 | 24.0 | |
| 19.03.2026 | 48.30 | 39.60 | 166.28 | 168.00 | 5.00 | 5.00 | 1.446 | 5.00 | 24.0 | |
| 20.03.2026 | 48.10 | 39.40 | 166.03 | 167.74 | 5.00 | 5.00 | 1.434 | 5.00 | 24.0 | |
| 21.03.2026 | 47.90 | 39.10 | 166.03 | 167.77 | 5.00 | 5.00 | 1.451 | 5.00 | 24.0 | |
| 22.03.2026 | 47.60 | 38.90 | 166.04 | 167.81 | 5.00 | 5.00 | 1.438 | 5.00 | 24.0 | |
| 23.03.2026 | 47.50 | 38.90 | 166.09 | 167.84 | 5.00 | 5.00 | 1.419 | 5.00 | 24.0 | |
| 24.03.2026 | 48.10 | 39.40 | 166.11 | 167.81 | 5.00 | 5.00 | 1.438 | 5.00 | 24.0 | |
| 25.03.2026 | 47.80 | 39.30 | 166.09 | 167.82 | 5.00 | 5.00 | 1.410 | 5.00 | 24.0 | |
| 26.03.2026 | 48.30 | 39.60 | 165.90 | 167.62 | 5.00 | 5.00 | 1.443 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.03.2026 | 44.80 | 37.60 | 165.89 | 167.03 | 5.00 | 5.00 | 1.193 | 5.00 | 24.0 | * |
| 28.03.2026 | 40.50 | 34.90 | 166.30 | 167.85 | 5.00 | 5.00 | 0.941 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.03.2026 | 41.10 | 35.30 | 175.75 | 177.04 | 5.00 | 5.00 | 1.008 | 5.00 | 24.0 | * |
| 30.03.2026 | 41.80 | 35.60 | 166.79 | 168.43 | 5.00 | 5.00 | 1.026 | 5.00 | 24.0 | |
| 31.03.2026 | 41.70 | 35.50 | 167.25 | 168.85 | 5.00 | 5.00 | 1.022 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 53.43 | 42.10 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 5086.09 | 5143.52 | --- | --- | 57.121 | --- | 744.0 | |

| Дата | M1 | M2 | Qo | BHP |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 28.02.2026 | 611589.75 | 545724.70 | 4283.376 | 63017.8 |
| 31.03.2026 | 616675.84 | 550868.22 | 4340.497 | 63761.8 |
| Итого: | 5086.09 | 5143.52 | 57.121 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

| Дата | t3 | M3 | P3 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|------|---------|-------|------|-----|----|
| | °C | т | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.03.2026 | 17.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 02.03.2026 | 18.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 03.03.2026 | 18.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 04.03.2026 | 16.50 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 05.03.2026 | 16.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 06.03.2026 | 17.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 07.03.2026 | 17.70 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 08.03.2026 | 17.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 09.03.2026 | 15.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 10.03.2026 | 16.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 11.03.2026 | 17.60 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 12.03.2026 | 18.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 13.03.2026 | 19.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 14.03.2026 | 19.70 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 15.03.2026 | 19.70 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 16.03.2026 | 19.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 17.03.2026 | 19.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 18.03.2026 | 20.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 19.03.2026 | 20.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 20.03.2026 | 20.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 21.03.2026 | 20.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 22.03.2026 | 20.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 23.03.2026 | 20.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 24.03.2026 | 20.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 25.03.2026 | 21.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 26.03.2026 | 21.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 27.03.2026 | 21.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 28.03.2026 | 20.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 29.03.2026 | 20.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 30.03.2026 | 21.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| 31.03.2026 | 21.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.0 | * |
| Средние: | 19.21 | --- | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | 0.00 | --- | 0.000 | --- | 0.0 | |

| Дата | M3 | Qo | BHP |
|------------|---------|---------|---------|
| | т | Гкал | ч |
| 28.02.2026 | 2088.36 | 109.794 | 19021.2 |
| 31.03.2026 | 2088.36 | 109.794 | 19021.2 |
| Итого: | 0.00 | 0.000 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации