

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	95.13	55.50	39.63	0.91	0.91	20.92	21.43	-2.41	0.830	24.0	24.0
02.03.2026	91.07	53.94	37.13	0.91	0.91	20.97	21.44	-2.20	0.779	24.0	24.0
03.03.2026	88.34	53.11	35.22	0.91	0.91	21.06	21.50	-2.05	0.742	24.0	24.0
04.03.2026	93.36	55.65	37.71	0.93	0.93	21.40	21.89	-2.28	0.808	24.0	24.0
05.03.2026	96.28	55.81	40.47	0.89	0.89	20.43	20.94	-2.49	0.828	24.0	24.0
06.03.2026	99.61	57.79	41.83	0.89	0.89	20.57	21.12	-2.63	0.861	24.0	24.0
07.03.2026	98.68	57.62	41.05	0.90	0.90	20.82	21.36	-2.57	0.855	24.0	24.0
08.03.2026	96.05	57.04	39.01	0.92	0.92	21.18	21.70	-2.40	0.827	24.0	24.0
09.03.2026	97.87	56.82	41.05	0.88	0.88	20.27	20.79	-2.54	0.831	24.0	24.0
10.03.2026	105.95	59.49	46.46	0.88	0.88	20.15	20.78	-3.04	0.938	24.0	24.0
11.03.2026	104.18	60.12	44.07	0.92	0.92	21.18	21.79	-2.87	0.935	24.0	24.0
12.03.2026	86.76	53.11	33.65	0.95	0.95	21.98	22.41	-1.94	0.738	24.0	24.0
13.03.2026	72.78	46.21	26.57	0.89	0.89	20.79	21.08	-1.36	0.553	24.0	24.0
14.03.2026	70.44	45.98	24.46	0.92	0.92	21.61	21.88	-1.22	0.527	24.0	24.0
15.03.2026	69.29	46.50	22.79	0.95	0.95	22.33	22.59	-1.14	0.508	24.0	24.0
16.03.2026	69.83	47.18	22.65	0.96	0.96	22.51	22.77	-1.14	0.509	24.0	24.0
17.03.2026	70.19	47.64	22.54	0.96	0.96	22.62	22.88	-1.14	0.509	24.0	24.0
18.03.2026	69.82	47.51	22.30	0.96	0.96	22.66	22.91	-1.12	0.503	24.0	24.0
19.03.2026	68.26	47.12	21.14	0.98	0.98	23.06	23.30	-1.05	0.484	24.0	24.0
20.03.2026	66.37	41.55	24.82	0.68	0.68	16.01	16.19	-1.14	0.383	24.0	24.0
21.03.2026	64.27	35.41	28.86	0.44	0.44	10.38	10.51	-1.28	0.299	24.0	24.0
22.03.2026	63.93	33.76	30.17	0.40	0.40	9.43	9.55	-1.32	0.284	24.0	24.0
23.03.2026	64.22	33.74	30.48	0.41	0.41	9.55	9.68	-1.34	0.291	24.0	24.0
24.03.2026	64.55	34.59	29.96	0.43	0.43	10.17	10.31	-1.33	0.304	24.0	24.0
25.03.2026	34.37	21.62	12.75	0.16	0.16	3.83	3.88	-1.32	0.113	11.0	24.0
26.03.2026	47.67	35.38	12.28	0.89	0.89	20.85	21.04	-0.92	0.388	16.8	24.0
27.03.2026	67.71	51.22	16.49	1.44	1.44	33.74	34.03	-0.84	0.555	24.0	24.0
28.03.2026	68.12	52.13	15.99	1.46	1.46	34.36	34.64	-0.82	0.548	24.0	24.0
29.03.2026	67.62	50.96	16.66	1.29	1.29	30.33	30.59	-0.84	0.502	24.0	24.0
30.03.2026	67.25	48.51	18.73	1.06	1.06	25.04	25.28	-0.93	0.468	24.0	24.0
31.03.2026	68.30	50.23	18.06	1.16	1.16	27.21	27.46	-0.92	0.491	23.9	24.0
Средние:	77.04	48.17	28.87	0.88	0.88	---	---	-1.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	637.43	647.73	---	18.189	723.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	14297.42	14529.66	414.852	21189.1	30598.6
31.03.2026	14934.84	15177.39	433.041	21912.8	31342.6
Итого:	637.43	647.73	18.189	723.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации