

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
ПРИМ SN 15313
Обратка: ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	93.19	51.24	41.95	2.24	2.21	51.78	52.40	-1.18	2.173	24.0	24.0
02.03.2026	89.34	50.03	39.32	2.23	2.20	51.82	52.25	-0.82	2.037	24.0	24.0
03.03.2026	86.66	49.20	37.46	2.23	2.20	51.90	52.19	-0.57	1.944	24.0	24.0
04.03.2026	91.48	51.34	40.13	2.28	2.25	52.80	53.25	-0.84	2.120	24.0	24.0
05.03.2026	94.18	51.40	42.78	2.19	2.16	50.50	51.08	-1.15	2.164	24.0	24.0
06.03.2026	97.53	52.99	44.54	2.20	2.17	50.81	51.51	-1.38	2.265	24.0	24.0
07.03.2026	96.64	52.87	43.77	2.22	2.19	51.19	51.86	-1.32	2.241	24.0	24.0
08.03.2026	94.21	52.36	41.85	2.25	2.22	51.95	52.57	-1.18	2.174	24.0	24.0
09.03.2026	95.80	52.03	43.77	2.16	2.14	49.95	50.63	-1.34	2.182	24.0	24.0
10.03.2026	103.58	54.12	49.46	2.16	2.14	49.64	50.72	-2.14	2.460	24.0	24.0
11.03.2026	102.20	54.96	47.24	2.27	2.25	52.17	53.20	-1.97	2.467	24.0	24.0
12.03.2026	85.51	49.24	36.27	2.32	2.29	53.89	54.34	-0.84	1.950	24.0	24.0
13.03.2026	71.76	43.20	28.57	2.19	2.16	51.24	51.29	-0.08	1.464	24.0	24.0
14.03.2026	69.25	42.63	26.62	2.26	2.23	53.11	53.08	0.05	1.409	24.0	24.0
15.03.2026	68.01	43.13	24.88	2.34	2.31	54.95	54.89	0.09	1.364	24.0	24.0
16.03.2026	68.45	43.62	24.83	2.35	2.32	55.29	55.28	0.02	1.370	24.0	24.0
17.03.2026	68.76	43.97	24.79	2.36	2.33	55.51	55.52	-0.02	1.374	24.0	24.0
18.03.2026	68.43	44.05	24.38	2.37	2.34	55.59	55.64	-0.10	1.350	24.0	24.0
19.03.2026	67.55	44.07	23.48	2.40	2.37	56.39	56.40	-0.03	1.317	24.0	24.0
20.03.2026	67.82	44.04	23.78	2.34	2.31	54.94	54.95	-0.02	1.305	24.0	24.0
21.03.2026	67.28	42.22	25.06	2.07	2.05	48.74	48.84	-0.21	1.220	24.0	24.0
22.03.2026	66.50	40.53	25.97	1.87	1.85	44.05	44.13	-0.20	1.141	24.0	24.0
23.03.2026	66.45	40.53	25.92	1.89	1.87	44.52	44.61	-0.20	1.152	24.0	24.0
24.03.2026	66.99	41.64	25.35	2.02	2.00	47.50	47.71	-0.44	1.202	24.0	24.0
25.03.2026	56.11	45.77	10.34	1.36	1.35	31.79	31.87	-0.25	0.452	18.5	24.0
26.03.2026	66.53	49.49	17.04	2.21	2.24	52.05	53.17	-2.14	0.839	24.0	24.0
27.03.2026	66.65	42.36	24.29	2.21	2.25	52.09	53.65	-2.93	1.263	24.0	24.0
28.03.2026	66.95	42.99	23.96	2.27	2.30	53.46	54.80	-2.48	1.278	24.0	24.0
29.03.2026	66.56	43.16	23.40	2.24	2.25	52.67	53.48	-1.53	1.229	24.0	24.0
30.03.2026	66.19	42.24	23.95	2.13	2.13	50.15	50.76	-1.21	1.199	24.0	24.0
31.03.2026	66.98	43.73	23.24	2.32	2.32	54.63	55.15	-0.95	1.268	24.0	24.0
Средние:	77.53	46.62	30.92	2.19	2.18	---	---	-0.88	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1587.06	1601.24	---	49.370	738.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	49472.91	49603.34	1652.105	26818.4	43620.4
31.03.2026	51059.96	51204.59	1701.475	27556.9	44364.4
Итого:	1587.06	1601.24	49.370	738.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации