

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	98.39	57.80	40.59	1.50	1.50	34.50	35.38	-2.54	1.402	24.0	24.0
02.03.2026	93.87	56.00	37.87	1.49	1.49	34.42	35.22	-2.30	1.304	24.0	24.0
03.03.2026	91.27	54.96	36.31	1.49	1.49	34.59	35.35	-2.16	1.257	24.0	24.0
04.03.2026	96.46	57.56	38.90	1.53	1.53	35.24	36.10	-2.41	1.373	24.0	24.0
05.03.2026	100.02	57.79	42.23	1.47	1.47	33.78	34.69	-2.67	1.430	24.0	24.0
06.03.2026	102.88	59.53	43.35	1.49	1.49	34.16	35.13	-2.80	1.483	24.0	24.0
07.03.2026	102.10	59.59	42.51	1.50	1.50	34.57	35.53	-2.73	1.471	24.0	24.0
08.03.2026	99.03	58.65	40.38	1.52	1.52	35.08	35.98	-2.55	1.418	24.0	24.0
09.03.2026	101.71	58.52	43.19	1.46	1.46	33.46	34.39	-2.75	1.443	24.0	24.0
10.03.2026	110.09	61.44	48.65	1.48	1.48	33.70	34.82	-3.27	1.644	24.0	24.0
11.03.2026	107.27	61.74	45.53	1.54	1.54	35.35	36.43	-3.03	1.613	24.0	24.0
12.03.2026	88.77	54.69	34.08	1.57	1.57	36.41	37.14	-2.01	1.239	24.0	24.0
13.03.2026	74.64	47.91	26.73	1.46	1.46	34.26	34.74	-1.40	0.916	24.0	24.0
14.03.2026	72.60	47.54	25.06	1.53	1.53	35.79	36.26	-1.28	0.894	24.0	24.0
15.03.2026	71.23	47.68	23.55	1.58	1.58	36.98	37.43	-1.20	0.869	24.0	24.0
16.03.2026	71.80	48.17	23.64	1.59	1.59	37.28	37.73	-1.21	0.880	24.0	24.0
17.03.2026	72.20	48.68	23.52	1.60	1.60	37.47	37.93	-1.21	0.880	24.0	24.0
18.03.2026	71.78	48.47	23.31	1.61	1.61	37.68	38.13	-1.19	0.875	24.0	24.0
19.03.2026	70.58	48.07	22.51	1.63	1.63	38.33	38.77	-1.14	0.858	24.0	24.0
20.03.2026	70.45	48.09	22.36	1.61	1.61	37.88	38.31	-1.14	0.845	24.0	24.0
21.03.2026	71.15	47.40	23.75	1.48	1.48	34.75	35.17	-1.21	0.824	24.0	24.0
22.03.2026	70.99	45.96	25.03	1.34	1.34	31.50	31.90	-1.26	0.786	24.0	24.0
23.03.2026	70.63	45.97	24.66	1.36	1.36	31.99	32.39	-1.24	0.787	24.0	24.0
24.03.2026	71.00	47.03	23.97	1.46	1.46	34.19	34.60	-1.21	0.818	24.0	24.0
25.03.2026	70.10	47.00	23.10	1.51	1.51	35.44	35.85	-1.16	0.816	24.0	24.0
26.03.2026	70.21	46.91	23.30	1.48	1.48	34.72	35.13	-1.17	0.807	24.0	24.0
27.03.2026	70.21	47.20	23.01	1.51	1.51	35.39	35.81	-1.16	0.812	24.0	24.0
28.03.2026	70.36	47.72	22.64	1.56	1.56	36.50	36.93	-1.15	0.825	24.0	24.0
29.03.2026	69.93	47.49	22.44	1.52	1.52	35.72	36.13	-1.13	0.799	24.0	24.0
30.03.2026	69.83	46.81	23.01	1.46	1.46	34.26	34.66	-1.15	0.787	24.0	24.0
31.03.2026	70.25	48.16	22.09	1.59	1.59	37.38	37.80	-1.12	0.824	24.0	24.0
Средние:	81.99	51.63	30.36	1.51	1.51	---	---	-1.74	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1092.77	1111.84	---	32.978	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	26765.24	27253.79	859.179	21625.4	34618.6
31.03.2026	27858.02	28365.63	892.156	22369.4	35362.6
Итого:	1092.77	1111.84	32.978	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации