

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	96.29	55.25	41.05	3.41	3.38	78.58	79.91	-1.68	3.230	24.0	24.0
02.03.2026	91.98	54.12	37.86	3.39	3.37	78.54	79.67	-1.42	2.974	24.0	24.0
03.03.2026	89.43	53.24	36.19	3.40	3.37	78.86	79.88	-1.28	2.853	24.0	24.0
04.03.2026	94.44	55.72	38.71	3.44	3.42	79.59	80.79	-1.50	3.086	24.0	24.0
05.03.2026	97.80	55.73	42.07	3.36	3.33	77.45	78.85	-1.79	3.266	24.0	24.0
06.03.2026	100.60	58.70	41.90	3.39	3.36	78.01	79.45	-1.84	3.274	24.0	24.0
07.03.2026	99.85	57.78	42.06	3.42	3.39	78.62	80.05	-1.81	3.312	24.0	24.0
08.03.2026	96.98	56.28	40.70	3.45	3.42	79.45	80.78	-1.65	3.238	24.0	24.0
09.03.2026	99.43	56.93	42.49	3.34	3.31	76.84	78.28	-1.85	3.259	24.0	24.0
10.03.2026	107.55	60.45	47.10	3.38	3.35	77.25	79.04	-2.29	3.650	24.0	24.0
11.03.2026	104.86	60.57	44.29	3.47	3.44	79.66	81.29	-2.02	3.537	24.0	24.0
12.03.2026	87.09	52.94	34.15	3.52	3.48	81.66	82.54	-1.07	2.786	24.0	24.0
13.03.2026	73.33	46.15	27.18	3.36	3.33	78.76	79.21	-0.58	2.137	24.0	24.0
14.03.2026	71.24	45.88	25.36	3.44	3.41	80.71	81.05	-0.42	2.043	24.0	24.0
15.03.2026	69.87	46.12	23.75	3.52	3.49	82.59	82.83	-0.29	1.958	24.0	24.0
16.03.2026	70.38	45.89	24.49	3.56	3.53	83.53	83.79	-0.30	2.043	24.0	24.0
17.03.2026	70.73	46.97	23.76	3.58	3.54	83.92	84.15	-0.26	1.989	24.0	24.0
18.03.2026	70.34	46.24	24.10	3.58	3.55	84.07	84.29	-0.26	2.021	24.0	24.0
19.03.2026	69.20	45.97	23.24	3.60	3.57	84.62	84.77	-0.18	1.959	24.0	24.0
20.03.2026	69.04	46.05	22.99	3.58	3.54	84.03	84.20	-0.20	1.928	24.0	24.0
21.03.2026	69.64	45.04	24.60	3.40	3.37	79.76	80.07	-0.38	1.956	24.0	24.0
22.03.2026	69.41	42.15	27.26	3.11	3.09	73.01	73.46	-0.61	1.980	24.0	24.0
23.03.2026	69.08	41.75	27.33	3.12	3.09	73.20	73.65	-0.61	1.990	24.0	24.0
24.03.2026	69.49	43.38	26.11	3.26	3.24	76.56	76.95	-0.51	1.992	24.0	24.0
25.03.2026	68.64	44.14	24.50	3.33	3.31	78.35	78.66	-0.39	1.913	24.0	24.0
26.03.2026	68.73	43.82	24.91	3.29	3.26	77.22	77.55	-0.43	1.913	24.0	24.0
27.03.2026	68.74	44.19	24.55	3.33	3.31	78.33	78.65	-0.40	1.918	24.0	24.0
28.03.2026	68.90	44.05	24.85	3.40	3.38	79.96	80.26	-0.38	1.982	24.0	24.0
29.03.2026	68.49	44.48	24.01	3.35	3.32	78.70	78.99	-0.36	1.883	24.0	24.0
30.03.2026	68.35	43.43	24.91	3.26	3.24	76.63	76.97	-0.44	1.904	24.0	24.0
31.03.2026	68.84	44.84	24.00	3.45	3.42	81.04	81.30	-0.31	1.938	24.0	24.0
Средние:	80.28	49.30	30.98	3.40	3.37	---	---	-0.89	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2459.52	2481.31	---	75.913	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	93151.41	93938.62	2531.997	34213.8	37089.8
31.03.2026	95610.94	96419.92	2607.910	34957.8	37833.8
Итого:	2459.52	2481.30	75.913	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации