

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|--------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.03.2026 | 96.11 | 58.97 | 37.14 | 2.56 | 2.55 | 59.10 | 60.21 | -1.85 | 2.198 | 24.0 | 24.0 |
| 02.03.2026 | 91.95 | 57.32 | 34.63 | 2.55 | 2.54 | 58.98 | 60.10 | -1.88 | 2.044 | 24.0 | 24.0 |
| 03.03.2026 | 89.27 | 56.31 | 32.96 | 2.55 | 2.55 | 59.21 | 60.35 | -1.91 | 1.953 | 24.0 | 24.0 |
| 04.03.2026 | 94.28 | 58.87 | 35.41 | 2.62 | 2.61 | 60.50 | 61.68 | -1.93 | 2.145 | 24.0 | 24.0 |
| 05.03.2026 | 97.36 | 59.19 | 38.17 | 2.51 | 2.50 | 57.88 | 59.02 | -1.95 | 2.214 | 24.0 | 24.0 |
| 06.03.2026 | 100.61 | 60.97 | 39.64 | 2.55 | 2.53 | 58.59 | 59.74 | -1.94 | 2.327 | 24.0 | 24.0 |
| 07.03.2026 | 99.71 | 60.76 | 38.95 | 2.57 | 2.56 | 59.15 | 60.33 | -1.97 | 2.306 | 24.0 | 24.0 |
| 08.03.2026 | 97.04 | 60.07 | 36.96 | 2.60 | 2.59 | 59.92 | 61.19 | -2.09 | 2.217 | 24.0 | 24.0 |
| 09.03.2026 | 97.06 | 59.45 | 37.62 | 2.45 | 2.44 | 56.44 | 57.62 | -2.06 | 2.211 | 23.1 | 24.0 |
| 10.03.2026 | 107.20 | 63.68 | 43.52 | 2.61 | 2.59 | 59.74 | 60.94 | -2.00 | 2.606 | 24.0 | 24.0 |
| 11.03.2026 | 105.21 | 64.04 | 41.17 | 2.73 | 2.71 | 62.55 | 63.90 | -2.14 | 2.581 | 24.0 | 24.0 |
| 12.03.2026 | 87.64 | 56.71 | 30.93 | 2.76 | 2.78 | 64.13 | 65.68 | -2.38 | 1.980 | 24.0 | 24.0 |
| 13.03.2026 | 70.88 | 49.88 | 20.99 | 2.33 | 2.36 | 54.63 | 55.89 | -2.28 | 1.225 | 21.6 | 24.0 |
| 14.03.2026 | 71.33 | 48.65 | 22.67 | 2.69 | 2.71 | 63.02 | 64.25 | -1.94 | 1.425 | 24.0 | 24.0 |
| 15.03.2026 | 70.10 | 48.94 | 21.16 | 2.76 | 2.79 | 64.90 | 66.15 | -1.91 | 1.371 | 24.0 | 24.0 |
| 16.03.2026 | 70.66 | 49.49 | 21.17 | 2.78 | 2.81 | 65.33 | 66.74 | -2.14 | 1.380 | 24.0 | 24.0 |
| 17.03.2026 | 69.22 | 48.81 | 20.41 | 2.62 | 2.65 | 61.48 | 62.80 | -2.13 | 1.325 | 22.4 | 24.0 |
| 18.03.2026 | 70.66 | 49.69 | 20.97 | 2.80 | 2.82 | 65.66 | 66.96 | -1.96 | 1.372 | 24.0 | 24.0 |
| 19.03.2026 | 69.69 | 49.49 | 20.20 | 2.84 | 2.86 | 66.72 | 67.83 | -1.65 | 1.340 | 24.0 | 24.0 |
| 20.03.2026 | 69.59 | 49.32 | 20.28 | 2.81 | 2.82 | 66.06 | 67.02 | -1.43 | 1.337 | 24.0 | 24.0 |
| 21.03.2026 | 69.87 | 48.44 | 21.44 | 2.56 | 2.58 | 60.17 | 61.26 | -1.79 | 1.288 | 24.0 | 24.0 |
| 22.03.2026 | 69.51 | 46.83 | 22.68 | 2.33 | 2.35 | 54.72 | 55.75 | -1.86 | 1.238 | 24.0 | 24.0 |
| 23.03.2026 | 69.32 | 46.95 | 22.38 | 2.35 | 2.37 | 55.29 | 56.40 | -1.99 | 1.234 | 24.0 | 24.0 |
| 24.03.2026 | 69.75 | 48.03 | 21.72 | 2.51 | 2.53 | 58.86 | 60.09 | -2.07 | 1.276 | 24.0 | 24.0 |
| 25.03.2026 | 68.96 | 47.95 | 21.00 | 2.59 | 2.61 | 60.80 | 62.07 | -2.07 | 1.274 | 24.0 | 24.0 |
| 26.03.2026 | 68.99 | 48.01 | 20.99 | 2.55 | 2.57 | 59.83 | 61.11 | -2.12 | 1.252 | 24.0 | 24.0 |
| 27.03.2026 | 69.01 | 48.25 | 20.75 | 2.59 | 2.62 | 60.83 | 62.13 | -2.12 | 1.260 | 24.0 | 24.0 |
| 28.03.2026 | 69.20 | 48.69 | 20.51 | 2.66 | 2.69 | 62.49 | 63.85 | -2.16 | 1.279 | 24.0 | 24.0 |
| 29.03.2026 | 68.81 | 48.63 | 20.19 | 2.62 | 2.65 | 61.63 | 62.92 | -2.08 | 1.241 | 24.0 | 24.0 |
| 30.03.2026 | 68.57 | 47.60 | 20.97 | 2.50 | 2.52 | 58.72 | 59.90 | -2.00 | 1.229 | 24.0 | 24.0 |
| 31.03.2026 | 69.17 | 49.12 | 20.06 | 2.73 | 2.75 | 64.01 | 65.18 | -1.82 | 1.282 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 80.22 | 52.87 | 27.34 | 2.60 | 2.61 | --- | --- | -1.99 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 1881.32 | 1919.04 | --- | 51.408 | 739.1 | 744.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2026 | 42436.14 | 41835.87 | 1279.485 | 24492.6 | 31113.1 |
| 31.03.2026 | 44317.46 | 43754.91 | 1330.893 | 25231.7 | 31857.1 |
| Итого: | 1881.32 | 1919.04 | 51.408 | 739.1 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации