

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 3216241
Обратка: ВПС SN 3216243

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 34531
КТПТР-01 SN 34531a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	64.40	50.20	230.62	235.62	5.00	5.00	3.296	5.00	24.0	
02.03.2026	63.30	49.50	230.20	235.17	5.00	5.00	3.165	5.00	24.0	*
03.03.2026	66.20	51.30	229.72	234.81	5.00	5.00	3.435	5.00	24.0	*
04.03.2026	69.20	53.00	229.98	235.12	5.00	5.00	3.720	5.00	24.0	*
05.03.2026	70.20	53.70	229.52	234.80	5.00	5.00	3.780	5.00	24.0	*
06.03.2026	70.30	53.80	229.80	235.10	5.00	5.00	3.782	5.00	24.0	*
07.03.2026	67.90	52.50	229.92	235.17	5.00	5.00	3.552	5.00	24.0	*
08.03.2026	68.70	52.80	229.94	235.25	5.00	5.00	3.663	5.00	24.0	*
09.03.2026	72.20	54.60	229.33	234.64	5.00	5.00	4.042	5.00	24.0	*
10.03.2026	71.90	54.50	230.20	235.50	5.00	5.00	4.025	5.00	24.0	
11.03.2026	59.80	47.20	230.70	235.74	5.00	5.00	2.907	5.00	24.0	*
12.03.2026	51.20	41.60	228.07	232.71	5.00	5.00	2.183	5.00	24.0	*
13.03.2026	48.40	39.90	229.91	234.50	5.00	5.00	1.932	5.00	24.0	*
14.03.2026	46.30	38.80	232.66	237.23	5.00	5.00	1.738	5.00	24.0	*
15.03.2026	45.50	38.30	232.63	237.14	5.00	5.00	1.664	5.00	24.0	*
16.03.2026	47.70	39.90	232.14	236.71	5.00	5.00	1.811	5.00	24.0	*
17.03.2026	46.30	39.10	232.61	237.15	5.00	5.00	1.670	5.00	24.0	*
18.03.2026	47.60	39.90	232.21	236.81	5.00	5.00	1.786	5.00	24.0	*
19.03.2026	47.80	40.20	232.16	236.74	5.00	5.00	1.782	5.00	24.0	*
20.03.2026	46.30	39.20	232.34	236.92	5.00	5.00	1.654	5.00	24.0	*
21.03.2026	48.80	40.70	232.57	237.24	5.00	5.00	1.887	5.00	24.0	*
22.03.2026	47.30	39.80	232.62	237.22	5.00	5.00	1.752	5.00	24.0	*
23.03.2026	45.30	38.40	232.19	236.73	5.00	5.00	1.589	5.00	24.0	*
24.03.2026	43.70	37.50	232.95	237.42	5.00	5.00	1.465	5.00	24.0	*
25.03.2026	43.00	36.90	232.87	237.31	5.00	5.00	1.424	5.00	24.0	*
26.03.2026	43.90	37.50	233.10	237.61	5.00	5.00	1.495	5.00	24.0	*
27.03.2026	42.80	36.80	233.53	237.95	5.00	5.00	1.402	5.00	24.0	*
28.03.2026	38.70	34.10	234.38	238.42	5.00	5.00	1.068	5.00	24.0	*
29.03.2026	41.40	35.90	234.02	237.74	5.00	5.00	1.287	5.00	24.0	*
30.03.2026	40.90	35.80	234.02	237.74	5.00	5.00	1.214	5.00	24.0	*
31.03.2026	41.50	36.10	234.52	238.26	5.00	5.00	1.275	5.00	24.0	*
Средние:	53.18	43.21	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	7181.45	7326.49	---	---	71.445	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	314254.98	309309.58	2773.810	38880.4
31.03.2026	321436.43	316636.07	2845.255	39624.4
Итого:	7181.45	7326.49	71.445	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	ВНР	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	46.60	8.82	5.00	0.420	5.00	24.0	*
02.03.2026	48.70	8.51	5.00	0.398	5.00	24.0	*
03.03.2026	49.20	8.55	5.00	0.399	5.00	24.0	*
04.03.2026	48.90	8.37	5.00	0.390	5.00	24.0	*
05.03.2026	46.80	7.65	5.00	0.356	5.00	24.0	*
06.03.2026	48.40	7.26	5.00	0.330	5.00	24.0	*
07.03.2026	46.30	7.87	5.00	0.365	5.00	24.0	*
08.03.2026	48.00	7.65	5.00	0.353	5.00	24.0	*
09.03.2026	48.00	8.60	5.00	0.408	5.00	24.0	*
10.03.2026	48.30	9.20	5.00	0.439	5.00	24.0	*
11.03.2026	47.30	7.89	5.00	0.359	5.00	24.0	*
12.03.2026	48.50	8.10	5.00	0.375	5.00	24.0	*
13.03.2026	47.70	8.25	5.00	0.387	5.00	24.0	*
14.03.2026	49.10	8.76	5.00	0.416	5.00	24.0	*
15.03.2026	47.90	9.26	5.00	0.446	5.00	24.0	*
16.03.2026	49.30	8.59	5.00	0.401	5.00	24.0	*
17.03.2026	47.60	7.80	5.00	0.360	5.00	24.0	*
18.03.2026	47.10	7.76	5.00	0.359	5.00	24.0	*
19.03.2026	47.30	7.92	5.00	0.367	5.00	24.0	*
20.03.2026	48.60	8.91	5.00	0.424	5.00	24.0	*
21.03.2026	49.10	9.04	5.00	0.429	5.00	24.0	*
22.03.2026	47.30	8.63	5.00	0.412	5.00	24.0	*
23.03.2026	48.60	8.70	5.00	0.411	5.00	24.0	*
24.03.2026	47.90	7.78	5.00	0.366	5.00	24.0	*
25.03.2026	48.10	8.72	5.00	0.413	5.00	24.0	*
26.03.2026	48.60	8.51	5.00	0.401	5.00	24.0	*
27.03.2026	49.60	8.32	5.00	0.388	5.00	24.0	*
28.03.2026	48.80	8.19	5.00	0.386	5.00	24.0	*
29.03.2026	48.60	8.73	5.00	0.421	5.00	24.0	*
30.03.2026	49.80	9.11	5.00	0.436	5.00	24.0	*
31.03.2026	49.10	8.48	5.00	0.403	5.00	24.0	*
Средние:	48.23	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	259.93	---	12.219	---	744.0	

Дата	M3	Qo	ВНР
	т	Гкал	ч
28.02.2026	15206.72	722.452	48823.7
31.03.2026	15466.65	734.671	49567.7
Итого:	259.93	12.219	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации