

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 2516301

Обратка: ВПС SN 2516312

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14051

КТПТР-01 SN 14051a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	63.10	53.80	162.01	163.11	5.00	5.00	1.511	5.00	24.0	*
02.03.2026	62.00	53.00	162.24	163.30	5.00	5.00	1.452	15.00	24.0	*
03.03.2026	64.80	55.10	162.10	163.14	5.00	5.00	1.572	15.00	24.0	*
04.03.2026	67.60	57.00	162.10	163.09	5.00	5.00	1.709	15.00	24.0	*
05.03.2026	68.70	57.80	161.96	162.94	5.00	5.00	1.753	15.00	24.0	*
06.03.2026	68.70	57.90	161.62	162.59	5.00	5.00	1.752	15.00	24.0	*
07.03.2026	66.50	56.30	161.93	162.95	5.00	5.00	1.646	15.00	24.0	*
08.03.2026	67.20	56.80	162.12	163.05	5.00	5.00	1.684	15.00	24.0	*
09.03.2026	70.50	58.90	162.06	163.00	5.00	5.00	1.882	15.00	24.0	*
10.03.2026	70.30	58.90	162.24	163.18	5.00	5.00	1.863	15.00	24.0	*
11.03.2026	58.80	50.70	162.65	163.68	5.00	5.00	1.325	15.00	24.0	*
12.03.2026	50.40	44.30	160.23	161.26	5.00	5.00	0.970	15.00	24.0	*
13.03.2026	47.60	42.40	161.48	162.50	5.00	5.00	0.848	15.00	24.0	*
14.03.2026	45.60	41.00	163.10	164.23	5.00	5.00	0.753	15.00	24.0	*
15.03.2026	44.70	40.30	163.15	164.37	5.00	5.00	0.720	15.00	24.0	*
16.03.2026	46.90	42.00	163.23	164.35	5.00	5.00	0.794	15.00	24.0	*
17.03.2026	45.60	41.10	163.02	164.17	5.00	5.00	0.734	15.00	24.0	*
18.03.2026	46.80	41.90	163.28	164.43	5.00	5.00	0.792	15.00	24.0	*
19.03.2026	47.10	42.30	163.16	164.29	5.00	5.00	0.787	15.00	24.0	*
20.03.2026	45.70	41.20	163.10	164.23	5.00	5.00	0.729	15.00	24.0	*
21.03.2026	47.90	42.80	163.44	164.59	5.00	5.00	0.839	15.00	24.0	*
22.03.2026	46.60	41.90	163.28	164.43	5.00	5.00	0.778	15.00	24.0	*
23.03.2026	44.60	40.40	163.20	164.37	5.00	5.00	0.698	15.00	24.0	*
24.03.2026	43.20	39.30	163.22	164.41	5.00	5.00	0.639	15.00	24.0	*
25.03.2026	42.40	38.60	163.33	164.55	5.00	5.00	0.619	15.00	24.0	*
26.03.2026	43.20	39.30	163.19	164.37	5.00	5.00	0.647	15.00	24.0	*
27.03.2026	42.30	38.60	163.52	164.67	5.00	5.00	0.600	15.00	24.0	*
28.03.2026	38.30	35.50	164.29	165.40	5.00	5.00	0.453	15.00	24.0	*
29.03.2026	40.80	37.40	164.39	165.48	5.00	5.00	0.563	15.00	24.0	*
30.03.2026	40.50	37.20	164.58	165.73	5.00	5.00	0.536	15.00	24.0	*
31.03.2026	40.90	37.60	164.38	165.48	5.00	5.00	0.558	15.00	24.0	*
Средние:	52.24	45.85	---	---	5.00	5.00	---	14.68	---	
Итого:	---	---	5047.56	5081.36	---	---	32.203	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	39446.13	47919.20	1513.530	46666.4
31.03.2026	44493.69	53000.55	1545.733	47410.4
Итого:	5047.56	5081.36	32.203	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
ВПС SN 2516301
Схема измерений: ГВС

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14051

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	42.40	5.70	5.00	0.232	5.00	24.0	*
02.03.2026	40.40	4.96	5.00	0.148	15.00	24.0	*
03.03.2026	39.50	4.85	5.00	0.142	15.00	24.0	*
04.03.2026	40.80	4.45	5.00	0.128	15.00	24.0	*
05.03.2026	41.50	5.34	5.00	0.166	15.00	24.0	*
06.03.2026	41.30	4.94	5.00	0.143	15.00	24.0	*
07.03.2026	38.50	4.51	5.00	0.129	15.00	24.0	*
08.03.2026	40.00	5.12	5.00	0.148	15.00	24.0	*
09.03.2026	40.90	6.37	5.00	0.202	15.00	24.0	*
10.03.2026	40.90	5.92	5.00	0.177	15.00	24.0	*
11.03.2026	38.90	4.99	5.00	0.140	15.00	24.0	*
12.03.2026	40.30	5.30	5.00	0.152	15.00	24.0	*
13.03.2026	41.90	5.58	5.00	0.168	15.00	24.0	*
14.03.2026	39.30	5.58	5.00	0.165	15.00	24.0	*
15.03.2026	41.40	6.55	5.00	0.202	15.00	24.0	*
16.03.2026	42.00	6.09	5.00	0.179	15.00	24.0	*
17.03.2026	41.70	5.98	5.00	0.179	15.00	24.0	*
18.03.2026	41.10	5.78	5.00	0.170	15.00	24.0	*
19.03.2026	39.80	4.80	5.00	0.131	15.00	24.0	*
20.03.2026	43.10	6.46	5.00	0.199	15.00	24.0	*
21.03.2026	43.40	6.46	5.00	0.198	15.00	24.0	*
22.03.2026	42.70	6.65	5.00	0.203	15.00	24.0	*
23.03.2026	41.80	5.64	5.00	0.172	15.00	24.0	*
24.03.2026	43.10	6.26	5.00	0.196	15.00	24.0	*
25.03.2026	43.00	6.22	5.00	0.197	15.00	24.0	*
26.03.2026	41.50	5.55	5.00	0.177	15.00	24.0	*
27.03.2026	41.80	4.87	5.00	0.143	15.00	24.0	*
28.03.2026	43.20	5.90	5.00	0.186	15.00	24.0	*
29.03.2026	44.10	6.37	5.00	0.209	15.00	24.0	*
30.03.2026	41.60	5.23	5.00	0.159	15.00	24.0	*
31.03.2026	41.50	4.83	5.00	0.144	15.00	24.0	*
Средние:	41.40	---	5.00	---	14.68	---	
Итого:	---	173.25	---	5.284	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
28.02.2026	17554.57	632.913	76934.6
31.03.2026	17727.82	638.197	77678.6
Итого:	173.25	5.284	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации