

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	92.31	55.12	37.19	4.69	4.69	108.53	110.97	-2.23	4.038	24.0	24.0
02.03.2026	88.77	53.79	34.98	4.67	4.67	108.44	110.68	-2.04	3.794	24.0	24.0
03.03.2026	86.35	53.00	33.35	4.69	4.69	108.98	111.09	-1.92	3.635	24.0	24.0
04.03.2026	91.11	55.27	35.84	4.77	4.77	110.48	112.87	-2.14	3.963	24.0	24.0
05.03.2026	93.61	55.40	38.21	4.59	4.59	106.21	108.70	-2.31	4.065	24.0	24.0
06.03.2026	97.01	57.18	39.83	4.65	4.65	107.28	109.96	-2.47	4.276	24.0	24.0
07.03.2026	96.20	57.04	39.16	4.69	4.69	108.32	110.97	-2.42	4.243	24.0	24.0
08.03.2026	93.86	56.63	37.23	4.76	4.76	110.02	112.55	-2.27	4.097	24.0	24.0
09.03.2026	95.27	56.11	39.16	4.56	4.56	105.34	107.89	-2.39	4.118	24.0	24.0
10.03.2026	103.04	58.76	44.28	4.60	4.60	105.57	108.62	-2.85	4.684	24.0	24.0
11.03.2026	101.78	59.50	42.27	4.82	4.82	110.71	113.75	-2.71	4.686	24.0	24.0
12.03.2026	85.36	55.29	30.07	4.87	4.87	113.19	115.17	-1.74	3.432	23.8	24.0
13.03.2026	71.79	46.57	25.21	4.63	4.63	108.58	109.98	-1.28	2.738	24.0	24.0
14.03.2026	68.94	45.79	23.14	4.81	4.81	113.06	114.36	-1.14	2.608	24.0	24.0
15.03.2026	68.09	46.29	21.80	4.97	4.97	116.91	118.17	-1.08	2.544	24.0	24.0
16.03.2026	68.71	46.92	21.79	5.02	5.02	117.90	119.19	-1.08	2.565	24.0	24.0
17.03.2026	69.04	47.29	21.74	5.03	5.03	118.26	119.56	-1.09	2.567	24.0	24.0
18.03.2026	68.77	47.21	21.56	5.06	5.06	118.77	120.06	-1.07	2.551	24.0	24.0
19.03.2026	68.09	47.22	20.87	5.14	5.14	120.86	122.12	-1.04	2.511	24.0	24.0
20.03.2026	68.38	47.39	21.00	5.09	5.09	119.60	120.87	-1.05	2.509	24.0	24.0
21.03.2026	67.61	45.83	21.78	4.65	4.65	109.30	110.47	-1.07	2.378	24.0	24.0
22.03.2026	66.57	44.07	22.50	4.24	4.24	99.65	100.73	-1.08	2.234	24.0	24.0
23.03.2026	66.56	44.17	22.39	4.29	4.29	101.01	102.10	-1.08	2.257	24.0	24.0
24.03.2026	67.13	45.33	21.80	4.58	4.58	107.66	108.81	-1.06	2.342	24.0	24.0
25.03.2026	66.53	44.77	21.75	4.43	4.43	104.22	105.32	-1.05	2.260	24.0	24.0
26.03.2026	66.61	45.44	21.17	4.63	4.63	108.99	110.12	-1.03	2.302	24.0	24.0
27.03.2026	66.85	45.76	21.10	4.70	4.70	110.56	111.71	-1.03	2.327	24.0	24.0
28.03.2026	67.12	46.28	20.84	4.79	4.79	112.60	113.75	-1.02	2.342	23.7	24.0
29.03.2026	66.78	46.18	20.59	4.74	4.74	111.40	112.53	-1.01	2.288	24.0	24.0
30.03.2026	66.18	45.24	20.93	4.55	4.55	107.06	108.15	-1.01	2.237	24.0	24.0
31.03.2026	67.17	46.87	20.30	4.96	4.96	116.57	117.74	-1.00	2.362	24.0	24.0
Средние:	77.79	49.93	27.87	4.73	4.73	---	---	-1.54	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3426.03	3478.95	---	94.952	743.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	84962.23	86341.06	2460.720	29909.4	34965.8
31.03.2026	88388.26	89820.02	2555.672	30652.9	35709.8
Итого:	3426.03	3478.95	94.952	743.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации