

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20445

Обратка: ПРИМ SN 20444

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 1964

КТПТР-01 SN 1964а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	91.37	47.35	44.02	4.17	4.06	96.55	96.40	0.16	4.253	24.0	24.0
02.03.2026	88.03	45.71	42.31	4.15	4.04	96.25	96.10	0.16	4.072	24.0	24.0
03.03.2026	85.66	46.54	39.12	4.15	4.05	96.41	96.24	0.17	3.768	24.0	24.0
04.03.2026	90.31	48.18	42.13	4.23	4.13	98.12	98.11	0.00	4.134	24.0	24.0
05.03.2026	92.58	47.42	45.16	4.08	3.97	94.31	94.36	-0.05	4.266	24.0	24.0
06.03.2026	96.24	49.34	46.90	4.12	4.01	95.13	95.24	-0.12	4.466	24.0	24.0
07.03.2026	95.37	48.44	46.93	4.20	4.08	96.89	96.89	0.00	4.536	24.0	24.0
08.03.2026	93.27	49.45	43.81	4.28	4.16	98.88	98.79	0.09	4.335	24.0	24.0
09.03.2026	94.19	47.98	46.21	4.13	4.02	95.37	95.42	-0.05	4.387	24.0	24.0
10.03.2026	101.70	49.67	52.03	4.15	4.03	95.33	95.55	-0.24	4.971	24.0	24.0
11.03.2026	101.04	52.24	48.80	4.35	4.23	99.97	100.30	-0.33	4.883	24.0	24.0
12.03.2026	85.15	47.12	38.03	4.42	4.33	102.76	102.84	-0.08	3.902	24.0	24.0
13.03.2026	71.70	41.30	30.39	4.15	4.09	97.30	97.29	0.00	2.949	24.0	24.0
14.03.2026	68.62	40.63	28.00	4.29	4.24	100.88	100.91	-0.03	2.819	24.0	24.0
15.03.2026	67.83	40.92	26.91	4.43	4.37	104.07	104.10	-0.03	2.794	24.0	24.0
16.03.2026	68.39	41.14	27.25	4.44	4.39	104.43	104.45	-0.02	2.840	24.0	24.0
17.03.2026	68.66	41.91	26.75	4.46	4.40	104.71	104.77	-0.06	2.793	24.0	24.0
18.03.2026	68.39	42.01	26.38	4.47	4.41	105.02	105.05	-0.03	2.764	24.0	24.0
19.03.2026	67.81	42.00	25.81	4.54	4.48	106.77	106.71	0.06	2.743	24.0	24.0
20.03.2026	68.23	41.50	26.73	4.47	4.41	105.00	104.85	0.14	2.797	24.0	24.0
21.03.2026	67.20	39.47	27.73	4.05	3.99	95.31	95.13	0.19	2.630	24.0	24.0
22.03.2026	66.19	37.52	28.67	3.68	3.62	86.63	86.36	0.31	2.467	24.0	24.0
23.03.2026	66.20	37.37	28.83	3.72	3.66	87.50	87.15	0.40	2.504	24.0	24.0
24.03.2026	66.47	39.15	27.32	3.95	3.89	92.98	92.68	0.31	2.525	24.0	24.0
25.03.2026	65.92	38.01	27.91	3.80	3.74	89.37	89.05	0.36	2.478	24.0	24.0
26.03.2026	65.77	38.60	27.16	4.01	3.91	94.48	93.24	1.32	2.550	24.0	24.0
27.03.2026	66.22	39.54	26.68	4.05	3.95	95.21	93.99	1.29	2.530	24.0	24.0
28.03.2026	66.77	40.13	26.64	4.15	4.05	97.66	96.46	1.24	2.594	24.0	24.0
29.03.2026	66.44	39.61	26.84	4.10	4.01	96.55	95.48	1.12	2.579	24.0	24.0
30.03.2026	65.38	38.25	27.14	3.91	3.82	92.12	91.11	1.11	2.495	24.0	24.0
31.03.2026	66.93	40.65	26.29	4.26	4.17	100.15	99.22	0.94	2.626	24.0	24.0
Средние:	77.23	43.20	34.03	4.17	4.09	---	---	0.27	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3022.10	3014.25	---	102.453	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	76955.26	76989.40	2382.292	24803.5	27748.1
31.03.2026	79977.36	80003.65	2484.744	25547.5	28492.1
Итого:	3022.10	3014.25	102.453	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации