

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	91.41	48.94	42.46	6.30	6.14	145.95	145.78	0.12	6.202	24.0	24.0
02.03.2026	88.22	47.48	40.73	6.29	6.14	146.06	145.84	0.14	5.949	24.0	24.0
03.03.2026	85.30	47.10	38.20	6.30	6.16	146.51	146.36	0.10	5.591	24.0	24.0
04.03.2026	89.33	48.87	40.45	6.40	6.25	148.40	148.35	0.04	6.002	24.0	24.0
05.03.2026	91.78	48.12	43.66	6.12	5.97	141.76	141.67	0.07	6.203	24.0	24.0
06.03.2026	95.81	50.01	45.80	6.20	6.03	143.02	142.93	0.06	6.555	24.0	24.0
07.03.2026	94.84	50.66	44.17	6.26	6.10	144.57	144.74	-0.11	6.385	24.0	24.0
08.03.2026	93.00	50.34	42.67	6.35	6.21	146.96	147.34	-0.26	6.273	24.0	24.0
09.03.2026	93.28	49.03	44.25	6.05	5.91	139.95	140.27	-0.23	6.152	24.0	24.0
10.03.2026	101.08	50.40	50.67	6.07	5.90	139.58	139.80	-0.15	7.095	24.0	24.0
11.03.2026	100.92	52.44	48.48	6.43	6.25	147.88	147.96	-0.06	7.178	24.0	24.0
12.03.2026	85.37	47.81	37.56	6.54	6.40	152.04	151.98	0.03	5.702	24.0	24.0
13.03.2026	71.88	41.45	30.42	6.15	6.08	144.20	144.71	-0.35	4.376	24.0	24.0
14.03.2026	68.44	40.58	27.86	6.37	6.32	149.78	150.52	-0.49	4.165	24.0	24.0
15.03.2026	67.35	41.09	26.26	6.60	6.56	155.26	156.09	-0.54	4.066	24.0	24.0
16.03.2026	67.73	40.89	26.85	6.65	6.60	156.29	157.13	-0.54	4.190	24.0	24.0
17.03.2026	68.01	41.76	26.26	6.69	6.64	157.15	157.92	-0.49	4.119	24.0	24.0
18.03.2026	67.83	41.96	25.87	6.68	6.63	156.95	157.71	-0.48	4.048	24.0	24.0
19.03.2026	68.50	42.57	25.93	6.82	6.77	160.34	160.99	-0.40	4.140	24.0	24.0
20.03.2026	68.03	42.74	25.29	6.77	6.71	159.16	159.69	-0.34	4.008	24.0	24.0
21.03.2026	67.14	38.94	28.20	5.61	5.56	131.99	132.38	-0.30	3.660	24.0	24.0
22.03.2026	66.08	36.77	29.31	5.29	5.24	124.54	124.92	-0.31	3.618	24.0	24.0
23.03.2026	66.14	37.09	29.05	5.38	5.33	126.55	126.96	-0.32	3.650	24.0	24.0
24.03.2026	66.48	38.47	28.01	5.78	5.72	135.92	136.19	-0.20	3.782	24.0	24.0
25.03.2026	65.57	38.15	27.42	5.60	5.54	131.70	132.12	-0.31	3.586	24.0	24.0
26.03.2026	65.64	38.93	26.71	5.86	5.80	137.80	138.23	-0.31	3.655	24.0	24.0
27.03.2026	66.00	39.21	26.78	5.91	5.85	138.99	139.47	-0.35	3.709	24.0	24.0
28.03.2026	65.98	39.76	26.22	6.10	6.05	143.58	144.12	-0.38	3.752	24.0	24.0
29.03.2026	65.88	39.26	26.63	6.01	5.95	141.40	141.65	-0.18	3.743	24.0	24.0
30.03.2026	65.31	38.90	26.42	5.79	5.73	136.31	136.56	-0.18	3.592	24.0	24.0
31.03.2026	41.30	30.11	11.20	2.32	2.31	54.68	55.88	-2.17	1.283	8.8	24.0
Средние:	76.12	43.22	32.90	6.06	5.96	---	---	-0.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4385.29	4396.29	---	146.427	728.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	155329.22	153695.20	4127.191	29850.3	33160.4
31.03.2026	159714.52	158091.50	4273.618	30579.2	33904.4
Итого:	4385.30	4396.30	146.427	728.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации