

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538

Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
ПРИМ SN 10179  
Обратка: ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4277  
КТПТР-06 SN 4277а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	67.80	44.62	23.18	1.44	1.44	33.90	34.29	-1.13	0.784	24.0	24.0
02.05.2026	67.85	44.31	23.54	1.40	1.40	32.96	33.34	-1.14	0.774	24.0	24.0
03.05.2026	68.21	44.77	23.45	1.45	1.45	34.09	34.48	-1.15	0.798	24.0	24.0
04.05.2026	68.33	46.01	22.31	1.53	1.53	35.93	36.33	-1.10	0.800	24.0	24.0
05.05.2026	67.98	46.29	21.69	1.51	1.51	35.58	35.96	-1.07	0.771	24.0	24.0
06.05.2026	44.84	33.91	10.93	0.67	0.67	15.68	15.85	-1.03	0.327	10.5	24.0
07.05.2026	19.25	18.44	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	18.48	17.89	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	17.93	17.47	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.05.2026	17.65	17.25	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	17.12	16.82	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	16.58	16.38	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	16.24	16.07	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	16.06	15.89	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	15.94	15.75	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	15.91	15.69	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	15.95	15.70	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	16.05	15.77	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	16.19	15.87	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	16.33	15.97	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	16.47	16.11	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	16.57	16.19	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	16.60	16.23	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	16.71	16.32	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	16.85	16.44	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	16.98	16.57	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	17.07	16.65	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	17.17	16.74	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	17.28	16.83	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	17.31	16.88	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2026	17.15	16.78	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	26.03	21.70	4.33	0.26	0.26	---	---	-0.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	188.14	190.25	---	4.255	130.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	28402.63	28926.33	895.353	24625.8	30685.5
31.05.2026	28590.78	29116.58	899.608	24756.3	31429.5
Итого:	188.14	190.25	4.255	130.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации