

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ОБРАТКА: ПРИМ SN 15306 КТПТР-06 SN 2975  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	65.77	42.25	23.52	2.15	2.14	50.54	50.99	-0.89	1.190	24.0	24.0
02.05.2026	65.82	42.48	23.34	2.11	2.13	49.75	50.72	-1.94	1.161	23.7	24.0
03.05.2026	66.18	43.10	23.07	2.14	2.14	50.41	50.86	-0.88	1.161	24.0	24.0
04.05.2026	66.42	44.30	22.12	2.24	2.23	52.62	53.10	-0.91	1.160	24.0	24.0
05.05.2026	66.11	44.52	21.59	2.27	2.27	53.48	53.96	-0.89	1.149	24.0	24.0
06.05.2026	46.41	34.58	11.83	1.13	1.13	26.66	26.89	-0.86	0.563	11.4	24.0
07.05.2026	19.54	18.74	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	18.53	17.87	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	41.69	36.18	5.51	0.76	0.75	18.04	17.82	1.23	0.158	14.1	24.0
10.05.2026	59.67	51.45	8.23	1.22	1.23	28.74	29.11	-1.25	0.232	24.0	24.0
11.05.2026	58.87	48.64	10.23	1.14	1.15	27.03	27.35	-1.19	0.271	24.0	24.0
12.05.2026	59.59	50.06	9.53	1.20	1.20	28.22	28.55	-1.16	0.267	24.0	24.0
13.05.2026	60.47	52.34	8.13	1.29	1.30	30.55	30.88	-1.07	0.243	24.0	24.0
14.05.2026	62.70	54.46	8.24	1.51	1.52	35.63	35.98	-0.96	0.288	24.0	24.0
15.05.2026	60.01	51.49	8.52	1.38	1.39	32.58	32.91	-1.03	0.275	24.0	24.0
16.05.2026	59.69	52.49	7.20	1.49	1.50	35.18	35.54	-1.02	0.248	24.0	24.0
17.05.2026	61.92	56.22	5.69	1.55	1.56	36.50	36.86	-0.99	0.205	24.0	24.0
18.05.2026	62.16	55.32	6.84	1.56	1.57	36.82	37.17	-0.95	0.244	24.0	24.0
19.05.2026	53.81	43.70	10.11	1.14	1.15	27.10	27.35	-0.90	0.160	24.0	24.0
20.05.2026	25.46	16.14	9.32	0.03	0.03	1.43	1.44	-0.21	0.013	24.0	24.0
21.05.2026	21.94	16.34	5.60	0.01	0.02	0.91	0.93	-1.58	0.006	14.2	24.0
22.05.2026	18.82	17.96	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-146.54	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	18.16	17.15	1.01	0.00	0.00	0.02	0.02	-8.66	0.000	0.1	24.0
24.05.2026	18.66	18.03	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	18.79	18.08	0.71	0.00	0.00	0.00	0.01	-200.00	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	21.48	21.39	0.09	0.31	0.31	7.40	7.41	-0.16	0.014	3.1	24.0
27.05.2026	19.06	18.26	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	19.04	18.37	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	18.67	18.09	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	183.10	0.000	0.1	24.0
30.05.2026	19.72	19.17	0.55	0.23	0.23	6.30	5.40	15.49	0.010	13.8	24.0
31.05.2026	16.80	16.37	0.43	0.01	0.00	1.13	0.00	200.00	0.001	18.9	24.0
Средние:	41.68	34.05	7.63	0.87	0.87	---	---	0.83	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	637.05	641.24	---	9.022	459.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	60301.36	58780.06	1533.275	28263.5	31057.2
31.05.2026	60938.42	59421.30	1542.297	28722.9	31801.2
Итого:	637.05	641.24	9.022	459.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации