

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15317 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2989  
Обратка: ПРИМ SN 15318 КТПТР-06 SN 2989А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	-17.39	43.16	-60.55	2.50	2.50	10.90	59.45	-138.02	0.000	0.0	24.0
02.05.2026	-26.74	42.63	-69.36	2.34	2.33	2.45	55.49	-183.12	0.000	0.0	24.0
03.05.2026	-29.64	42.59	-72.23	2.27	2.27	1.07	53.90	-192.22	0.000	0.0	24.0
04.05.2026	-29.20	42.77	-71.97	2.12	2.12	0.98	50.31	-192.36	0.000	0.0	24.0
05.05.2026	52.02	42.34	9.69	2.00	2.00	43.61	47.54	-8.61	0.768	19.6	24.0
06.05.2026	37.59	42.26	-4.67	1.84	1.84	43.86	43.73	0.31	0.124	7.1	24.0
07.05.2026	58.23	48.84	9.38	1.38	1.38	32.63	32.80	-0.51	0.379	14.2	24.0
08.05.2026	63.28	51.43	11.85	0.99	0.99	23.27	23.47	-0.83	0.302	18.9	24.0
09.05.2026	61.84	48.75	13.09	0.80	0.80	18.91	19.01	-0.54	0.294	20.2	24.0
10.05.2026	58.12	48.68	9.44	0.85	0.84	19.97	20.06	-0.44	0.254	18.2	24.0
11.05.2026	61.69	46.89	14.80	0.94	0.93	22.07	22.20	-0.59	0.357	22.5	24.0
12.05.2026	39.47	46.98	-7.51	0.89	0.89	21.02	21.16	-0.67	0.104	9.4	24.0
13.05.2026	-21.68	49.26	-70.94	0.82	0.82	3.01	19.45	-146.43	0.001	0.1	24.0
14.05.2026	29.17	49.05	-19.88	0.91	0.91	21.40	21.67	-1.26	0.016	1.9	24.0
15.05.2026	-23.94	48.23	-72.17	0.93	0.93	3.13	22.05	-150.25	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	-45.32	49.03	-94.35	0.93	0.93	0.53	22.06	-190.69	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	-57.13	49.82	-106.95	0.86	0.86	0.00	20.52	-199.97	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	-46.24	48.45	-94.69	0.94	0.94	3.19	22.33	-150.00	0.010	0.4	24.0
19.05.2026	-21.98	49.69	-71.67	0.84	0.84	6.90	19.99	-97.40	0.048	1.7	24.0
20.05.2026	32.94	49.97	-17.03	0.78	0.78	17.20	18.50	-7.26	0.121	5.5	24.0
21.05.2026	21.33	49.98	-28.64	0.78	0.77	15.68	18.37	-15.80	0.055	2.9	24.0
22.05.2026	2.75	48.76	-46.01	0.89	0.89	13.62	21.13	-43.25	0.007	0.6	24.0
23.05.2026	-19.29	48.96	-68.25	0.80	0.80	5.55	19.00	-109.53	0.067	1.8	24.0
24.05.2026	9.55	50.74	-41.19	0.75	0.75	12.18	17.70	-36.92	0.050	2.1	24.0
25.05.2026	-17.02	48.74	-65.76	0.89	0.89	5.84	21.20	-113.66	0.127	4.2	24.0
26.05.2026	47.11	35.70	11.41	0.25	0.25	6.01	6.03	-0.37	0.075	8.1	24.0
27.05.2026	51.94	24.32	27.61	0.00	0.00	0.69	0.00	200.00	0.021	11.6	24.0
28.05.2026	14.53	23.59	-9.05	0.00	0.00	0.88	0.00	200.00	0.008	10.1	24.0
29.05.2026	-32.88	23.02	-55.89	0.00	0.00	0.05	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	-54.17	21.51	-75.68	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
31.05.2026	-65.74	20.69	-86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	4.30	43.12	-38.83	0.98	0.98	---	---	-38.08	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	356.62	719.12	---	3.189	181.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	66698.36	67731.50	1931.066	28736.3	31705.9
31.05.2026	67054.98	68450.63	1934.255	28917.4	32449.9
Итого:	356.62	719.13	3.189	181.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации