

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174
Обратка: ПРИМ SN 10246

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
КТПТР-06 SN 4276а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	67.44	42.90	24.54	0.69	0.69	16.17	16.36	-1.18	0.396	24.0	24.0
02.05.2026	67.43	42.66	24.77	0.67	0.67	15.74	15.92	-1.19	0.389	24.0	24.0
03.05.2026	67.82	43.49	24.34	0.69	0.69	16.31	16.50	-1.18	0.396	24.0	24.0
04.05.2026	67.94	44.59	23.35	0.73	0.73	17.24	17.43	-1.14	0.402	24.0	24.0
05.05.2026	67.68	45.00	22.68	0.73	0.73	17.15	17.34	-1.11	0.389	24.0	24.0
06.05.2026	42.44	31.12	11.31	0.32	0.32	7.63	7.71	-1.08	0.168	10.5	24.0
07.05.2026	16.36	15.84	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	15.95	15.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	15.44	15.00	0.45	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.000	0.4	24.0
10.05.2026	14.84	14.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	13.40	13.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	12.90	12.60	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
13.05.2026	13.11	12.90	0.21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.4	24.0
14.05.2026	13.22	13.02	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	13.44	13.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	13.61	13.32	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	13.81	13.47	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	14.05	13.66	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	14.36	13.91	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	14.70	14.19	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	15.01	14.46	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	15.05	14.51	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	15.11	14.59	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	15.33	14.77	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	15.56	14.97	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	15.74	15.14	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	15.83	15.24	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	15.95	15.35	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
29.05.2026	16.08	15.48	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
30.05.2026	15.95	15.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
31.05.2026	15.70	15.23	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
Средние:	24.23	19.64	4.59	0.12	0.12	---	---	-0.22	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	90.26	91.30	---	2.139	131.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	15429.57	15677.83	444.799	22632.8	32062.6
31.05.2026	15519.83	15769.14	446.939	22764.5	32806.6
Итого:	90.26	91.30	2.139	131.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации