

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	66.34	42.10	24.25	2.06	2.06	48.55	48.98	-0.89	1.175	24.0	24.0
02.05.2026	66.29	41.82	24.48	2.01	2.00	47.30	47.63	-0.70	1.155	24.0	24.0
03.05.2026	66.74	42.45	24.29	2.08	2.07	49.00	49.25	-0.51	1.188	24.0	24.0
04.05.2026	66.89	43.48	23.41	2.20	2.18	51.76	51.89	-0.25	1.210	24.0	24.0
05.05.2026	66.63	43.79	22.84	2.19	2.17	51.56	51.59	-0.06	1.177	24.0	24.0
06.05.2026	44.18	32.99	11.19	0.99	0.98	23.28	23.25	0.12	0.511	10.6	24.0
07.05.2026	20.02	18.55	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	19.49	17.90	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	18.36	16.95	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.05.2026	17.16	16.30	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	15.92	15.23	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	15.16	14.35	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	15.50	14.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	15.55	14.56	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	15.89	14.79	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	16.11	14.90	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	16.36	15.08	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	16.53	15.25	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	16.75	15.43	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	17.14	15.66	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	17.42	15.97	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	17.25	15.88	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	17.28	15.91	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	17.65	16.13	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	17.69	16.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	17.66	16.43	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	17.64	16.47	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	17.64	16.53	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	17.65	16.57	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	17.53	16.42	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2026	17.24	16.16	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	25.99	20.80	5.19	0.37	0.37	---	---	-0.07	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	271.44	272.59	---	6.416	130.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	52560.42	52721.18	1738.032	28276.9	45084.4
31.05.2026	52831.87	52993.78	1744.448	28407.5	45828.4
Итого:	271.45	272.59	6.416	130.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации