

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.05.2026 | 69.91 | 46.56 | 23.35 | 1.42 | 1.42 | 33.45 | 33.84 | -1.17 | 0.780 | 24.0 | 24.0 |
| 02.05.2026 | 69.98 | 46.13 | 23.85 | 1.39 | 1.39 | 32.53 | 32.92 | -1.19 | 0.774 | 24.0 | 24.0 |
| 03.05.2026 | 70.29 | 46.89 | 23.40 | 1.43 | 1.43 | 33.66 | 34.06 | -1.18 | 0.787 | 24.0 | 24.0 |
| 04.05.2026 | 70.27 | 48.07 | 22.20 | 1.52 | 1.52 | 35.59 | 35.99 | -1.13 | 0.789 | 24.0 | 24.0 |
| 05.05.2026 | 70.12 | 48.31 | 21.81 | 1.50 | 1.50 | 35.23 | 35.63 | -1.11 | 0.768 | 24.0 | 24.0 |
| 06.05.2026 | 46.99 | 36.27 | 10.73 | 0.65 | 0.65 | 15.16 | 15.32 | -1.07 | 0.320 | 10.2 | 24.0 |
| 07.05.2026 | 22.41 | 22.05 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 08.05.2026 | 21.49 | 21.22 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 09.05.2026 | 20.67 | 20.49 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 10.05.2026 | 20.08 | 19.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 11.05.2026 | 19.23 | 19.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 12.05.2026 | 18.52 | 18.47 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 24.0 |
| 13.05.2026 | 18.30 | 18.23 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.000 | 6.3 | 24.0 |
| 14.05.2026 | 18.13 | 18.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 24.0 |
| 15.05.2026 | 18.05 | 17.97 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.000 | 12.2 | 24.0 |
| 16.05.2026 | 18.03 | 17.93 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | -0.26 | 0.000 | 10.7 | 24.0 |
| 17.05.2026 | 18.05 | 17.93 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | 16.8 | 24.0 |
| 18.05.2026 | 18.08 | 17.94 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 24.0 |
| 19.05.2026 | 18.13 | 17.97 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.000 | 19.6 | 24.0 |
| 20.05.2026 | 18.22 | 18.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 24.0 |
| 21.05.2026 | 18.37 | 18.17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | 0.000 | 19.1 | 24.0 |
| 22.05.2026 | 18.33 | 18.16 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 24.0 |
| 23.05.2026 | 18.30 | 18.13 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.000 | 22.9 | 24.0 |
| 24.05.2026 | 18.41 | 18.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.000 | 23.3 | 24.0 |
| 25.05.2026 | 18.49 | 18.28 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.6 | 24.0 |
| 26.05.2026 | 18.55 | 18.34 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.6 | 24.0 |
| 27.05.2026 | 18.58 | 18.38 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.8 | 24.0 |
| 28.05.2026 | 18.66 | 18.44 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.8 | 24.0 |
| 29.05.2026 | 18.74 | 18.53 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.8 | 24.0 |
| 30.05.2026 | 18.66 | 18.49 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 24.0 |
| 31.05.2026 | 18.55 | 18.40 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 24.0 |
| Средние: | 28.02 | 23.84 | 4.18 | 0.26 | 0.26 | --- | --- | -0.23 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 196.64 | 198.78 | --- | 4.219 | 497.8 | 744.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2026 | 28895.00 | 29414.91 | 916.407 | 23089.4 | 36082.6 |
| 31.05.2026 | 29091.63 | 29613.69 | 920.626 | 23587.1 | 36826.6 |
| Итого: | 196.64 | 198.78 | 4.219 | 497.8 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации