

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	68.65	47.45	21.21	2.46	2.47	57.86	58.65	-1.35	1.225	24.0	24.0
02.05.2026	68.68	47.25	21.43	2.40	2.41	56.37	57.13	-1.34	1.206	24.0	24.0
03.05.2026	69.07	47.90	21.17	2.48	2.49	58.37	59.15	-1.33	1.234	24.0	24.0
04.05.2026	69.16	48.80	20.36	2.62	2.63	61.54	62.46	-1.48	1.251	24.0	24.0
05.05.2026	48.71	37.97	10.74	1.29	1.30	30.28	30.79	-1.66	0.597	11.7	24.0
06.05.2026	22.68	21.83	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.05.2026	21.85	21.16	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	21.26	20.64	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	20.56	19.91	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.05.2026	20.11	19.47	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	18.97	18.25	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	18.27	17.62	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	18.20	17.64	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	18.11	17.57	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	18.38	17.92	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	18.61	18.17	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	18.86	18.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	18.98	18.54	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	19.13	18.68	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	19.37	18.90	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	19.45	18.97	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	19.26	18.72	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	19.24	18.71	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	19.47	18.99	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	19.66	19.17	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	19.78	19.26	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	19.83	19.30	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	19.92	19.39	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	20.03	19.52	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	19.74	19.18	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2026	19.49	18.93	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	26.89	23.36	3.52	0.36	0.36	---	---	-0.23	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	264.42	268.18	---	5.512	107.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	46102.98	45570.25	1368.671	25951.7	32577.1
31.05.2026	46367.40	45838.43	1374.183	26059.4	33321.1
Итого:	264.42	268.18	5.512	107.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации