

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 2516301  
Обратка: ВПС SN 2516312

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 14051  
КТПТР-01 SN 14051a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	43.20	39.50	177.46	178.69	5.00	5.00	0.657	15.00	24.0	*
02.05.2026	41.60	38.30	177.21	178.52	5.00	5.00	0.590	15.00	24.0	*
03.05.2026	37.40	35.00	177.69	178.95	5.00	5.00	0.428	15.00	24.0	*
04.05.2026	34.30	32.60	177.86	179.06	5.00	5.00	0.318	15.00	24.0	*
05.05.2026	27.30	25.70	65.65	83.12	5.00	5.00	0.106	15.00	24.0	*
06.05.2026	20.70	19.10	0.00	19.57	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
07.05.2026	20.70	19.20	0.00	22.19	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
08.05.2026	20.10	18.40	0.00	25.76	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
09.05.2026	19.60	18.00	0.00	26.73	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
10.05.2026	17.80	16.10	0.00	42.75	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
11.05.2026	17.00	15.30	0.00	29.89	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
12.05.2026	17.40	15.90	0.00	26.42	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
13.05.2026	17.50	16.10	0.00	31.02	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
14.05.2026	18.00	16.70	0.00	26.41	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
15.05.2026	18.60	17.20	0.00	22.25	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
16.05.2026	19.00	17.60	0.00	16.95	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
17.05.2026	19.60	18.20	0.00	19.93	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
18.05.2026	20.10	18.70	0.00	20.33	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
19.05.2026	20.50	19.00	0.00	20.11	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
20.05.2026	20.90	19.30	0.00	15.79	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
21.05.2026	20.60	19.10	0.00	18.96	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
22.05.2026	20.40	18.90	0.00	13.24	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
23.05.2026	20.50	19.20	0.00	15.36	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
24.05.2026	21.00	19.60	0.00	11.85	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
25.05.2026	21.20	19.80	0.00	17.98	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
26.05.2026	21.20	19.80	0.00	12.48	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
27.05.2026	21.40	20.00	0.00	13.66	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
28.05.2026	21.40	20.00	0.00	14.21	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
29.05.2026	20.60	19.20	0.00	12.90	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
30.05.2026	20.00	18.60	0.00	13.95	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
31.05.2026	19.90	18.50	0.00	28.16	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
Средние:	22.56	20.92	---	---	5.00	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	---	775.87	1337.17	---	---	2.098	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	49450.00	57993.14	1565.657	48130.4
31.05.2026	50225.87	59330.31	1567.756	48874.4
Итого:	775.87	1337.17	2.098	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
ВПС SN 2516301  
Схема измерений: ГВС

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 14051

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	41.60	5.69	5.00	0.172	15.00	24.0	*
02.05.2026	39.80	4.92	5.00	0.141	15.00	24.0	*
03.05.2026	40.60	5.71	5.00	0.178	15.00	24.0	*
04.05.2026	41.90	4.78	5.00	0.140	15.00	24.0	*
05.05.2026	41.40	5.64	5.00	0.177	15.00	24.0	*
06.05.2026	42.90	5.98	5.00	0.181	15.00	24.0	*
07.05.2026	42.00	5.52	5.00	0.172	15.00	24.0	*
08.05.2026	41.80	5.11	5.00	0.152	15.00	24.0	*
09.05.2026	41.70	5.07	5.00	0.150	15.00	24.0	*
10.05.2026	41.00	4.85	5.00	0.142	15.00	24.0	*
11.05.2026	41.30	6.05	5.00	0.188	15.00	24.0	*
12.05.2026	41.60	5.76	5.00	0.178	15.00	24.0	*
13.05.2026	39.40	4.06	5.00	0.111	15.00	24.0	*
14.05.2026	42.30	5.55	5.00	0.174	15.00	24.0	*
15.05.2026	40.60	4.12	5.00	0.116	15.00	24.0	*
16.05.2026	41.40	4.77	5.00	0.139	15.00	24.0	*
17.05.2026	43.10	5.73	5.00	0.178	15.00	24.0	*
18.05.2026	40.30	4.16	5.00	0.122	15.00	24.0	*
19.05.2026	42.60	5.71	5.00	0.180	15.00	24.0	*
20.05.2026	42.40	4.74	5.00	0.140	15.00	24.0	*
21.05.2026	42.40	4.56	5.00	0.135	15.00	24.0	*
22.05.2026	41.20	4.34	5.00	0.126	15.00	24.0	*
23.05.2026	40.40	4.81	5.00	0.139	15.00	24.0	*
24.05.2026	42.40	5.02	5.00	0.155	15.00	24.0	*
25.05.2026	41.80	5.36	5.00	0.158	15.00	24.0	*
26.05.2026	43.00	5.73	5.00	0.174	15.00	24.0	*
27.05.2026	43.70	5.52	5.00	0.172	15.00	24.0	*
28.05.2026	41.90	4.63	5.00	0.136	15.00	24.0	*
29.05.2026	41.00	4.76	5.00	0.141	15.00	24.0	*
30.05.2026	40.00	5.15	5.00	0.158	15.00	24.0	*
31.05.2026	40.20	4.80	5.00	0.139	15.00	24.0	*
Средние:	41.54	---	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	158.58	---	4.767	---	744.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
30.04.2026	17898.00	643.409	78398.4
31.05.2026	18056.58	648.176	79142.4
Итого:	158.58	4.767	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации