

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	65.33	44.58	20.74	4.51	4.51	106.08	107.14	-0.99	2.196	24.0	24.0
02.05.2026	65.20	44.38	20.82	4.41	4.41	103.71	104.74	-0.99	2.155	24.0	24.0
03.05.2026	65.31	44.89	20.43	4.56	4.56	107.32	108.38	-0.98	2.188	24.0	24.0
04.05.2026	65.80	46.04	19.76	4.82	4.82	113.38	114.48	-0.96	2.237	24.0	24.0
05.05.2026	50.13	38.32	11.81	2.75	2.75	64.63	65.24	-0.94	1.254	13.5	24.0
06.05.2026	21.53	21.13	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.05.2026	20.20	19.89	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	19.55	19.22	0.33	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
09.05.2026	18.42	18.16	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
10.05.2026	17.07	16.65	0.43	0.00	0.00	0.04	0.04	4.12	0.000	0.7	24.0
11.05.2026	14.30	13.60	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	13.84	13.43	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	14.63	14.43	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	14.69	14.47	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	15.13	15.01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	15.46	15.30	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	15.84	15.60	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	16.10	15.81	0.29	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
19.05.2026	16.36	15.99	0.37	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.000	0.8	24.0
20.05.2026	16.62	16.19	0.42	0.00	0.00	0.62	0.62	-0.01	0.000	10.3	24.0
21.05.2026	17.24	16.61	0.63	0.00	0.00	1.42	1.42	-0.01	0.001	23.6	24.0
22.05.2026	16.83	16.38	0.45	0.00	0.00	1.10	1.10	-0.01	0.001	18.4	24.0
23.05.2026	16.65	16.32	0.33	0.00	0.00	0.85	0.85	-0.01	0.000	14.2	24.0
24.05.2026	16.80	16.39	0.42	0.00	0.00	1.41	1.41	-0.01	0.001	23.5	24.0
25.05.2026	17.27	16.75	0.52	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.8	24.0
26.05.2026	17.19	16.73	0.47	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.8	24.0
27.05.2026	17.34	16.82	0.52	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	24.0
28.05.2026	17.60	16.98	0.62	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.8	24.0
29.05.2026	17.63	17.04	0.59	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.8	24.0
30.05.2026	17.31	16.91	0.40	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	24.0
31.05.2026	16.95	16.62	0.33	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.8	24.0
Средние:	24.20	20.86	3.35	0.68	0.68	---	---	-0.03	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	510.62	515.48	---	10.036	368.1	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	91627.20	93091.91	2623.281	31367.8	36429.8
31.05.2026	92137.82	93607.39	2633.317	31735.9	37173.8
Итого:	510.62	515.48	10.036	368.1	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации