

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	65.24	44.97	20.27	3.49	3.49	82.17	82.97	-0.97	1.662	24.0	24.0
02.05.2026	65.31	45.00	20.31	3.42	3.42	80.58	81.37	-0.97	1.634	24.0	24.0
03.05.2026	65.64	45.29	20.36	3.54	3.54	83.39	84.21	-0.98	1.695	24.0	24.0
04.05.2026	65.81	46.56	19.26	3.70	3.70	87.05	87.87	-0.94	1.671	23.7	24.0
05.05.2026	65.78	46.94	18.84	3.73	3.73	87.89	88.70	-0.92	1.648	24.0	24.0
06.05.2026	42.02	35.25	6.77	1.34	1.34	31.52	31.79	-0.86	0.552	8.4	24.0
07.05.2026	22.90	22.43	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	21.46	20.96	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	46.20	39.68	6.52	0.14	0.14	3.28	3.29	-0.30	0.026	1.6	24.0
10.05.2026	61.97	52.68	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	60.67	51.64	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	61.38	51.90	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	62.77	53.84	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	64.34	56.51	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	67.04	58.05	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	67.62	59.15	8.47	0.00	0.00	0.04	0.04	-0.50	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	68.74	60.96	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	68.48	60.39	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	66.96	60.70	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	64.04	57.04	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	63.70	57.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	64.16	56.90	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	62.40	56.19	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	67.95	61.73	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	62.62	55.96	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	65.66	60.23	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	68.45	63.86	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	67.75	63.42	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	65.76	60.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	60.73	54.31	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2026	61.39	55.43	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	60.80	52.13	8.67	0.62	0.62	---	---	-0.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	455.91	460.24	---	8.890	129.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	13458.22	13670.83	373.448	4085.0	4738.0
31.05.2026	13914.13	14131.07	382.339	4214.7	5482.0
Итого:	455.91	460.24	8.890	129.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации