

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20404

Обратка: ПРИМ SN 21301

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2303

КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	64.19	42.36	21.83	5.51	5.44	129.86	129.35	0.40	2.830	24.0	24.0
02.05.2026	64.27	40.79	23.49	5.41	5.33	127.31	127.00	0.24	2.980	24.0	24.0
03.05.2026	64.68	43.10	21.58	5.59	5.52	131.73	131.22	0.39	2.837	24.0	24.0
04.05.2026	64.97	43.63	21.33	5.90	5.82	139.02	138.45	0.41	2.960	24.0	24.0
05.05.2026	65.12	44.88	20.24	5.90	5.81	138.88	138.13	0.54	2.796	24.0	24.0
06.05.2026	40.37	32.93	7.44	2.18	2.15	51.43	51.11	0.63	0.951	8.7	24.0
07.05.2026	18.40	19.42	-1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	15.62	17.24	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
09.05.2026	43.83	39.30	4.52	2.00	1.95	47.12	46.18	2.00	0.386	15.3	24.0
10.05.2026	60.04	52.69	7.35	3.02	2.95	71.27	69.82	2.05	0.516	24.0	24.0
11.05.2026	57.99	51.26	6.72	2.95	2.89	69.81	68.44	1.99	0.462	24.0	24.0
12.05.2026	58.90	51.60	7.30	3.07	3.01	72.57	71.23	1.87	0.527	24.0	24.0
13.05.2026	60.90	49.65	11.25	2.83	2.77	66.71	65.65	1.60	0.709	24.0	24.0
14.05.2026	59.85	49.60	10.25	2.92	2.86	69.02	67.81	1.77	0.680	24.0	24.0
15.05.2026	58.01	47.91	10.10	2.68	2.62	63.40	62.27	1.80	0.634	24.0	24.0
16.05.2026	59.40	49.29	10.12	2.94	2.87	69.33	68.10	1.80	0.693	24.0	24.0
17.05.2026	61.35	51.81	9.54	3.10	3.02	73.01	71.66	1.86	0.691	24.0	24.0
18.05.2026	61.14	51.41	9.74	3.11	3.04	73.48	72.08	1.92	0.692	24.0	24.0
19.05.2026	62.57	54.36	8.21	3.56	3.47	83.86	82.21	1.98	0.677	24.0	24.0
20.05.2026	63.49	54.63	8.86	3.32	3.24	78.24	76.75	1.93	0.676	24.0	24.0
21.05.2026	63.19	54.80	8.39	3.54	3.45	83.31	81.70	1.96	0.691	24.0	24.0
22.05.2026	63.50	54.19	9.32	3.20	3.12	75.36	73.86	2.00	0.677	24.0	24.0
23.05.2026	61.73	52.75	8.99	3.33	3.25	78.54	77.04	1.93	0.706	24.0	24.0
24.05.2026	67.19	58.98	8.21	3.80	3.71	89.43	87.61	2.05	0.717	24.0	24.0
25.05.2026	62.23	52.49	9.74	3.16	3.08	74.56	73.07	2.02	0.702	24.0	24.0
26.05.2026	62.16	54.89	7.27	3.73	3.64	87.96	86.10	2.13	0.630	24.0	24.0
27.05.2026	63.47	57.23	6.24	4.83	4.71	113.89	111.40	2.21	0.697	24.0	24.0
28.05.2026	61.49	55.81	5.68	4.76	4.64	112.19	109.72	2.23	0.632	24.0	24.0
29.05.2026	61.02	52.98	8.03	4.12	4.02	97.22	95.14	2.16	0.713	24.0	24.0
30.05.2026	58.44	49.86	8.58	2.97	2.89	70.13	68.64	2.14	0.594	23.7	24.0
31.05.2026	59.52	52.36	7.16	3.29	3.21	77.60	75.96	2.14	0.551	24.0	24.0
Средние:	57.71	47.88	9.83	3.44	3.37	---	---	8.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2516.24	2477.70	---	30.006	671.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	49737.49	50042.77	1305.848	9822.9	12067.2
31.05.2026	52253.72	52520.46	1335.854	10494.6	12811.2
Итого:	2516.23	2477.70	30.006	671.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации